

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Борзинскому, Оловянинскому районам и г. Борзя

674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, пер. Школьный, 4

г. Борзя

(место составления акта)

"30" июня 2021 г.

(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 33

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Жемчужина»

Место нахождения юридического лица: 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Лазо, 102

Место фактического осуществления деятельности юридического лица: 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Лазо, 102

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 33 от 01 июня 2021 года начальника ОНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, майора внутренней службы Туранова И.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **внеплановая, выездная** проверка в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Жемчужина»

(наименование юридического лица, и фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с **"07" июня 2021 г.**

по **"30" июня 2021 г.**

Нахождение на объекте: 30 июня 2021 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность нахождения на объекте **2 часа**

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: **18 дней/ 2 часа**

(дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности по Борзинскому, Оловянинскому районам и города Борзя Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ «Детский сад «Жемчужина» Остапенко Анжелика Валентиновна

«01» июня 2021 г. 10 ч 00 мин. Остапенко А.В.
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор отдела надзорной деятельности по Борзинскому, Оловянинскому районам и городу Борзя УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, мл. лейтенант вн. службы Голятина Дарья Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае,

Акт проверки № 33 от 30.06.2021 г.

если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МДОУ «Детский сад «Жемчужина» Остапенко Анжелика Валентиновна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативны) правовыми актами):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, (Ф.И.О.) лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.
МДОУ «Детский сад «Жемчужина» Забайкальский край, г. Борзя, ул. Лазо, д. 102		
1.	Согласно протокола №4 испытания внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу от 01.06.2021 расход воды на цели пожаротушения не соответствует требованиям СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». Обводная задвижка расположенная в тепловом узле, на трубопроводе для нужд пожаротушения находилась в неисправном состоянии, ввиду чего увеличить давление в сети не является возможным. Необходимо произвести ремонт данной задвижки, для нормативного создания давления в сети (не менее 0,21 МПа). (Основание ст. 4. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», т. 7.1, т. 7.3. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»)	Заведующая МДОУ Д/с Жемчужина

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: **не выявлено**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, (Ф.И.О.) лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.
МДОУ «Детский сад «Жемчужина» Забайкальский край, г. Борзя, ул. Лазо, д. 102		
2.	Проверяемым лицом не представлена документация подтверждающая наличие обработки строительных конструкции чердачного помещения выполненной из горючего материала огнезащитным раствором. (Основание ст. 4. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13 Правил противопожарного режима в РФ,	МДОУ Д/с Жемчужина

	утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года №1479 При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.)	
3.	В здании учреждения отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. (Основание ст. 4. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 56 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.);	МДОУ Д/с Жемчужина

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт проверки № 33 от 30.06.2021 г.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



(подпись)

Д. С. Голятина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад «Жемчужина» Остапенко Анжелика Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ " 30 " 06 20 21 г.

✓ _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)